



OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
140/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SCHEMA <<1a>>

Certificate of Conformity
scheme <<1a>>

Certificat nr: Certificate No:	957	Data emiterii: Date of issue: (day/month/year)	31.07.2020	Statut Status:	Inițial	Exemplar nr: Copy No:	1/2
Număr dosar certificare: Certification file No:	313/38	Contract General nr: General Agreement No :	30/01.06.2020			Pagina Page	1/3
Titular certificat (nume și adresă): Certificate holder (name and address):	I PROEB SA Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud						
Domeniu de aplicare: Application range:	Cod CPSA 273. Fire și cabluri						
Denumirea produsului: Product name:	Conductoare de aluminiu și oțel aluminiu izolate cu PVC răsucite in fascicul						
Tip/model de referință (serie): Reference type/model (series):	TYIR 50 OI-AI+3x70AI+2x16AI 0,6/1kV Tambur: 742/05.2020						
VARIANTĂ(e) (serie(i)): Variant(s) (series):	Conform anexă						
Marca comercială înregistrată: Registered Trade Mark:	-						
Producător (nume și adresă): Manufacturer (name and address):	I PROEB SA Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud						
Locul de producție (nume și adresă): Manufacturing location (name and address):	I PROEB SA Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud						
Standard național sau alt normativ utilizat pentru certificare: National standard or other normative document used as reference for certification:	FT-096_MAT, ed.01 din 10.05.2010, elaborată de ENEL Distribuție						
Raport de încercări (nr./data): Test Report (No./date):	Conform anexă						
Certificatul este valabil până la data: The certificate is valid until:(day/month/year)	30.07.2022						

În baza rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menționat(e) mai sus.
Based on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

Schema de certificare utilizată este «1a» (certificarea conformității pe bază de încercări de tip). Acest certificat este valabil numai pentru eșantionul supus încercărilor de tip. Produsele de același tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate. Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declarația de Conformitate pentru produsele de același tip fabricate ulterior și va aplica marcajul CE dacă sunt îndeplinite toate cerințele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

The certification scheme used is «1a» (conformity certification based on type tests). This certificate is valid only for the sample underwent to the type tests. Subsequently manufactured products of the same type are not covered by this Certificate of Conformity. The manufacturer will draw up on sole responsibility the Declaration of Conformity for products of the same type produced later and affixed the CE marking if all requirements of applicable European directives to the certified product by OICPE are fulfilled.

Acest certificat și anexa sa pot fi reproduse numai în întregime. Statutul și autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro
This certificate and its annex may only be reproduced in full. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro

Acest certificat nu este transferabil și rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Rosmeteniuc



**OICPE**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY**OICPE** - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

140/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România

Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49

Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19

oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar certificare: Certification file no:	313/38	ANEXĂ Annex	Exemplar nr: Copy No:	1/2
			Pagina Page	2/3

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 957/31.07.2020**
This annex is valid only together with the **CERTIFICATE OF CONFORMITY No**

Titular certificat (nume și adresă): **IPROEB SA**
Certificate holder (name and address): **Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud**

Denumire produs: **Conductoare de aluminiu si otel aluminiu izolate cu PVC rasucite in fascicul**
Product name

Caracteristici comune pentru tipul referință și variantă

Tensiune nominală: 0,6/1kV

Conductor neutru purtător: otel – aluminium

Secțiune nominală conductor neutru purtător: 50 mm²

Conductoare pentru rețele de distribuție/bransament: aluminiu, circular, multifilar compactizate

Izolație: PVC, culoare neagra

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
1	TYIR 50 OI-AI+ 3x70AI+2x16AI 0,6/1kV (referință)	1365/13.07.2020 emis de Laboratorul de încercări IPROEB SA- UT2 în conformitate cu FT-096_MAT, ed.01 din 10.05.2010, elaborată de ENEL Distribuție, SF 37/2020 elaborat de IPROEB SA	Domeniul de utilizare: rețele electrice de distribuție Număr conductoare de fază x secțiune nominală: 3x70 Număr conductoare de iluminat public x secțiune nominală: 2 x 16
2	TYIR 10AI+16AI 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: bransamente electrice Număr conductoare x secțiune nominală: 1 x 10 +1 x 16 mm ²
3	TYIR 16AI+25AI 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: bransamente electrice Număr conductoare x secțiune nominală: 1 x 16 +1 x 25 mm ²
4	TYIR 3x16AI+25AI 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: bransamente electrice Număr conductoare x secțiune nominală: 3 x 16 +1 x 25 mm ²

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Rosmeteniuc



**OICPE**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODYOICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România

Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49

Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19

oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RONumăr dosar
certificare:
Certification file no:

313/38

ANEXĂ

Annex

Exemplar nr:
Copy No:

1/2

Pagina
Page

3/3

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 957/31.07.2020**This annex is valid only together with the **CERTIFICATE OF CONFORMITY No**Titular certificat (nume și adresă): **IPROEB SA**Certificate holder (name and address): **Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud**Denumire produs: **Conductoare de aluminiu si otel aluminiu izolate cu PVC rasucite in fascicul**

Product name

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
5	TYIR 3x25Al+1x16Al 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: bransamente electrice Număr conductoare x secțiune nominală: 3 x 25 + 1 x 16 mm ²
6	TYIR 50 OI-Al+ 3x35Al+1x16Al 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: rețele electrice de distribuție Număr conductoare de fază x secțiune nominală: 3x35 Număr conductoare de iluminat public x secțiune nominală: 1 x 16
7	TYIR 50 OI-Al+ 3x50Al+1x16Al 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: rețele electrice de distribuție Număr conductoare de fază x secțiune nominală: 3x50 Număr conductoare de iluminat public x secțiune nominală: 1 x 16
8	TYIR 50 OI-Al+ 3x50Al+2x16Al 0,6/1kV (variantă)	-	Domeniul de utilizare: rețele electrice de distribuție Număr conductoare de fază x secțiune nominală: 3x50 Număr conductoare de iluminat public x secțiune nominală: 2 x 16

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Rosmeteniuc