



OICPE
ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODY
OICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE
J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România
Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49
Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19
oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SCHEMA <<1a>>

Certificate of Conformity

schema <<1a>>

Certificat nr: Certificate No:	959	Data emiterii: Date of issue: (day/month/year)	12.08.2020	Statut Status:	Inițial	Exemplar nr: Copy No:	1/2
Număr dosar certificare: Certification file No:	313/37	Contract General nr: General Agreement No :	31/01.06.2020	Pagina Page	1/3		

Titular certificat (nume și adresă):
Certificate holder (name and address):

IPROEB SA
Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Domeniu de aplicare:
Application range:

Cod CPSA 273. Fire și cabluri

Denumirea produsului:
Product name:

Conductor funie de aluminiu, neizolat

Tip/model de referință (seria):
Reference type/model (series):

AL400
Tambur: 751/04.2020

VARIANTĂ(e) (serie(i)):
Variant(s) (series):

Conform anexă

Marca comercială înregistrată:
Registered Trade Mark:

-

Producător (nume și adresă):
Manufacturer (name and address):

IPROEB SA
Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Locul de producție (nume și adresă):
Manufacturing location (name and address):

IPROEB SA
Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Standard național sau alt normativ utilizat pentru certificare:
National standard or other normative document used as reference for certification:

FT-095_MAT Ed.01/10.05.2010, elaborată de ENEL Distribuție

Raport de încercări (nr./data):
Test Report (No./date):

Conform anexă

Certificatul este valabil până la data:
The certificate is valid until:(day/month/year)

11.08.2022

În baza rezultatelor încercărilor efectuate, se declară că produsul este în conformitate cu standardul(le) menționat(e) mai sus.
Based on the results of the performed tests, the product is declared to be in compliance with the above standard(s).

Schema de certificare utilizată este «1a» (certificarea conformității pe bază de încercări de tip). Acest certificat este valabil numai pentru eșantionul supus încercărilor de tip. Produsele de același tip fabricate ulterior nu sunt acoperite de acest Certificat de Conformitate. Producătorul va emite pe propria sa răspundere Declarația de Conformitate pentru produsele de același tip fabricate ulterior și va aplica marcajul CE dacă sunt îndeplinite toate cerințele directivelor europene aplicabile produsului certificat de OICPE.

The certification scheme used is «1a» (conformity certification based on type tests). This certificate is valid only for the sample underwent to the type tests. Subsequently manufactured products of the same type are not covered by this Certificate of Conformity. The manufacturer will draw up on sole responsibility the Declaration of Conformity for products of the same type produced later and affixed the CE marking if all requirements of applicable European directives to the certified product by OICPE are fulfilled.

Acest certificat și anexa sa pot fi reproduse numai în întregime. Statutul și autenticitatea acestui certificat poate fi verificată pe site-ul www.oicpe.ro
This certificate and its annex may only be reproduced in full. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting site www.oicpe.ro

Acest certificat nu este transferabil și rămâne proprietatea organismului emitent.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Roșmeteniuc



**OICPE**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODYOICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România

Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49

Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19

oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar certificare: Certification file no:	313/37	ANEXĂ Annex	Exemplar nr: Copy No:	1/2
			Pagina Page	2/4

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 959/12.08.2020**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **I PROEB SA**
Certificate holder (name and address): **Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud**

Denumire produs: **Conductor funie de aluminiu, neizolat**
Product name

Caracteristici comune pentru tipul referință și variantă

Domeniu de utilizare: rețele aeriene de joasă tensiune pentru distribuția energiei electrice
Conductor neizolat, Al multifilar, în straturi concentrice

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
1	AL400 (referință)	1117/15.06.2020 emis de Laboratorul de încercări I PROEB SA- UT1 în conformitate cu FT- 095_MAT ed 01/10.05.2010 elaborata de ENEL Distribuție, SR CEI 61089:1996+SR CEI 61089/A1:1999 și SR EN 60889:2002 1195/23.06.2020 emis de Laboratorul de încercări I PROEB SA- UT1 în conformitate cu SR CEI 61089:1996+SR CEI 61089/A1:1999 art.6.5.2	Diametrul exterior: 26,10 mm Secțiune nominală conductor: 400 mm ² Număr sârme de aluminiu: 61
2	AL16 (variantă)	-	Diametrul exterior: 5,10 mm Secțiune nominală conductor: 16 mm ² Număr sârme de aluminiu: 7
3	AL25 (variantă)	-	Diametrul exterior: 6,30 mm Secțiune nominală conductor: 25 mm ² Număr sârme de aluminiu: 7

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Rosmeteniuc

**OICPE**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODYOICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România

Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49

Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19

oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar certificare: Certification file no:	313/37	ANEXĂ Annex	Exemplar nr: Copy No:	1/2
			Pagina Page	3/4

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 959/12.08.2020**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **I PROEB SA**
Certificate holder (name and address): **Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud**

Denumire produs: **Conductor funie de aluminiu, neizolat**
Product name

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
4	AL35 (variantă)	-	Diametrul exterior: 7,50 mm Secțiune nominală conductor: 35 mm ² Număr sârme de aluminiu: 7
5	AL50(7) (variantă)	-	Diametrul exterior: 9,00 mm Secțiune nominală conductor: 50 mm ² Număr sârme de aluminiu: 7
6	AL50(19) (variantă)	-	Diametrul exterior: 9,00 mm Secțiune nominală conductor: 50 mm ² Număr sârme de aluminiu: 19
7	AL70(7) (variantă)	-	Diametrul exterior: 10,20 mm Secțiune nominală conductor: 70 mm ² Număr sârme de aluminiu: 7
8	AL70(19) (variantă)	-	Diametrul exterior: 10,50 mm Secțiune nominală conductor: 70 mm ² Număr sârme de aluminiu: 19
9	AL95 (variantă)	-	Diametrul exterior: 12,50 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 19

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE

CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER

Ing. Dragoș Rosmeteniuc

**OICPE**ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION
INDEPENDENT BODYOICPE - ORGANISM INDEPENDENT
PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

J40/3946/2009

Splaiul Unirii 313, Corp M-1, D3-14, 030138, București, România

Telefon: 021 589 33 05 ; 021 589 33 49

Fax: 021 346 49 35 ; 021 589 33 19

oicpe@oicpe.ro

WWW.OICPE.RO

Număr dosar certificare: Certification file no:	313/37	ANEXĂ Annex	Exemplar nr: Copy No:	1/2
			Pagina Page	4/4

Această anexă este valabilă numai cu **CERTIFICATUL DE CONFORMITATE nr. 959/12.08.2020**
This annex is valid only together with the CERTIFICATE OF CONFORMITY No

Titular certificat (nume și adresă): **I PROEB SA**
Certificate holder (name and address): **Str. Drumul Cetății nr. 19, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud**

Denumire produs: **Conductor funie de aluminiu, neizolat**
Product name

Nr.crt. No.	Tip/model Type/Model	Raport de încercare Test Report	Date tehnice Technical Data
10	AL120 (variantă)	-	Diametrul exterior: 14,00 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 19
11	AL150 (variantă)	-	Diametrul exterior: 15,75 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 37
12	AL185 (variantă)	-	Diametrul exterior: 17,50 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 37
13	AL240 (variantă)	-	Diametrul exterior: 20,25 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 61
14	AL300 (variantă)	-	Diametrul exterior: 22,50 mm Secțiune nominală conductor: 95 mm ² Număr sârme de aluminiu: 61

MANAGER DEPARTAMENT CERTIFICARE
CERTIFICATION DEPARTMENT MANAGER
Ing. Dragoș Rosmeteniuc

