



tel. 0263 238164, 238165
 fax. 0263 234701, 238021
 site: http://www.iproeb.ro
 e-mail: iproeb@iproeb.ro

IPROEB SA BISTRITA

Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063
 Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud



CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comerțului J 06/55/1991
 COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX, Banca Transilvania



Cod: DP-100-PO.13-03

Declaratie de performanta

DP 0002/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip: ACYY 0.6/1kV 2x2.5+4x35 mm²
- Cablurile sunt destinate pentru instalatii electrice fixe, pentru aplicatii generale în constructii supuse cerintelor privind reactia la foc
- Numele si adresa de contact al fabricantului:
 S.C IPROEB S.A Bistrița, Str. Drumul Cetății, nr. 19, 420063 Bistrița–Năsăud, Tel. 0263 238168; Fax 0263 234701, CIF RO 566930, Nr. in Registrul Comerțului J 06/55/1991, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX Banca Transilvania .
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: 3
- Standard armonizat: SR EN 50575:2015+ A1:2016
- Denumirea si numarul de identificare al organismului notificat:

SC ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE SRL
 Splaiul Unirii nr. 313, Corp M, etaj 1, D3, camera 14, ,Sector 3, CP 030138, București –ROMANIA NB 2728

7. Raport de clasificare: 2728-0116/16.08.2017

8. Performanta declarata:

	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Reactia la foc	Eca	SR EN 50575:2015+ A1:2016
Substante periculoase	NPD	

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate.
 Această declaratie de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 / 2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului

Semnată pentru si în numele producatorului de către:

DIRECTOR TEHNIC
 ing. GHINGHELI ADRIAN

Locul : Bistrița
Data: 02.11.2017

